

CE TEST CERTIFICATE

FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

BOD-19-07-23-01

Produkt: Hart-PVC-Boden / SPC; (3-7) mm
Product: Rigid Vinyl Floor / SPC; (3-7) mm

Auftrag: Prüfung und Klassifizierung ausgewählter Eigenschaften gemäß EN 14041:2008
Order: Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2008

Prüfberichte: 2718166, 2719349
Test reports:

Prüfergebnisse:
Test results:

Eigenschaften <i>Properties</i>	Deklaration gemäß EN 14041:2008 <i>Declaration according to EN 14041:2008</i>
Brandverhalten gemäß EN 9239-1 und EN ISO 11925-2, Klassifizierung gemäß EN 13501-1 <i>Reaction to fire according to EN 9239-1 and EN ISO 11925-2, Classification according to EN 13501-1</i>	Bfl-s1
Rutschverhalten gemäß EN 13893 <i>Sliding property according to EN 13893</i>	Klasse DS <i>Class DS</i>

Dresden, 23/07/2021



Head of laboratory




Engineer in charge